



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5142BP5596

Registriernummer
registration number

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Henkel AG & Co. KGaA Gutenbergstraße 3, D-85748 Garching-Hochbrück |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Henkel AG & Co. KGaA Gutenbergstraße 3, D-85748 Garching-Hochbrück |
| Produktart <i>product category</i> | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für Gewindeverbindungen für die Gas- und Wasserinstallation, nichtaushärtend (5142) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Nichtaushärtendes Gewindedichtmittel in Form einer imprägnierten Schnur |
| Modell <i>model</i> | Loctite 55 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: 09/174/5142/04 vom 18.11.2009 (EBI) KTW-Prüfung: KA 549A/04 vom 08.03.2005 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | DIN EN 751-2 (01.08.1997) DIN 30660 (01.12.1999) BGA KTW (07.01.1977) |

Ablaufdatum / AZ 26.11.2014 / 09-0759-GNV
date of expiry / file no.

29.01.2010 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LID-4414 | Klasse: ARp | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Temperaturbereich: -20...+70 °C (Gas), bis +130 °C (Heißwasser), bis +85 °C (Trinkwasser)
Druckbereich: <= 5 bar (Gas), <= 7 bar (Heißwasser), <= 16 bar (Trinkwasser)

DVGW



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-5142BP5596

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Henkel AG & Co. KGaA Gutenbergstraße 3, D-85748 Garching-Hochbrück |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Henkel AG & Co. KGaA Gutenbergstraße 3, D-85748 Garching-Hochbrück |
| Produktart <i>product category</i> | greasing and sealing materials: Sealing and jointing materials for gas and water installations for metallic jointing, non hardening (5142) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Non-hardening jointing compound in the form of a impregnated string |
| Modell <i>model</i> | Loctite 55 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | laboratory control test: 09/174/5142/04 from 18.11.2009 (EBI) KTW testing: KA 549A/04 from 08.03.2005 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | DIN EN 751-2 (01.08.1997) DIN 30660 (01.12.1999) BGA KTW (07.01.1977) |

Ablaufdatum / AZ 26.11.2014 / 09-0759-GNV
date of expiry / file no.

29.01.2010 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LID-4414 | class: ARp | |

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

temperature range: -20...+70 °C (gas), up to +130 °C (hot water), up to +85 °C (drinking water)
pressure range: <= 5 bar (gas), <= 7 bar (hot water), <= 16 bar (drinking water)

DVGW